

潍坊环境工程职业学院南片区校舍水表阀门组更换采购项目 询价公告

一、项目名称：潍坊环境工程职业学院南片区校舍水表阀门组更换采购项目

二、项目编号：HJXY-2026-02-15

三、项目说明：

本采购项目为潍坊环境工程职业学院南片区校舍水表阀门组更换采购项目，采购人为潍坊环境工程职业学院，采购资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备采购与招标条件，现对该项目进行询价采购。

四、项目内容及预算：

项目内容：根据学校管理工作需要，现需更换一批闸阀，同时在阀后同步加装二级水表，具体要求如下：

1. 施工范围：学校南片区各教学楼、宿舍楼、实训楼等及功能用房总供水点位，根据现场原位安装，不得擅自增加阀门。包含全部总水表组、前后控制阀门、连接管件、管道等成套设施的拆除与更换。

2. 施工周期：总工期不大于 10 个日历天，须避开正常教学高峰，采取分点位、分时段停水作业。

3. 施工内容

1) 拆除作业：拆除原有老旧总水表、闸阀、止回阀、锈蚀管件，清理管道接口，清运废弃设备及建筑垃圾；

2) 设备安装：新购安装总水表、法兰闸阀、止回阀、密封件、配套连接管件等压力等级 1.6MPa 的成套组件；

3) 试压调试：逐点位开展水压试验、密封性检查，阀门启闭调试、水表通水校验，确保无渗漏、启闭灵活、计量正常；

4) 现场恢复：作业点位清理复原，做到工完场清；

5) 资料整理：形成点位台账，记录设备型号、安装位置，提交竣工资料。

4. 工艺标准：严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）；管道接口密封严密，阀门启闭灵活；水表安装方向正确，便于后期抄表检修；水压试验符合市政校园供水管网压力要求。

5. 用材明细

所有货物须提供产品合格证、检测报告，不允许使用翻新、二手设备。提交报价时须



提供样品，进场时经验收合格后方可全部进场，投入使用。

1) 总水表：符合国家计量标准，具备防干扰、高精度计量功能，适配现场管网公称口径；

2) 主控闸阀：暗杆铸铁闸阀，耐腐蚀，适配校园供水压力；

3) 止回阀：止回阀，防止水倒流损坏水表设备；

4) 配套管件、法兰、密封垫片等：与设备口径匹配，耐腐蚀橡胶密封材质。

6. 配套设施改造内容：对现场安装基座、接口进行必要修整；作业完成后恢复地面、井室原有面貌。

7. 项目预算

1) 项目预算：1.4 万元, 供应商报价不能超过预算值；

2) 付款方式：工程竣工且验收合格后付至工程审计金额的 97%；质保期满且无质量问题付款至工程审计金额的 100%；

3) 发票要求：提供增值税专用发票；

4) 承包形式：固定综合单价，据实结算。

8. 履约交付

1) 交付周期：合同签订并具备进场条件后，10 日历天内完成全部施工、调试、现场清理，申请竣工验收；

2) 实施地点：潍坊环境工程职业学院；

3) 交付形式：现场实体工程完工，通水运行正常，完成竣工验收；

4) 实施要求：施工前编制施工及停水作业方案，提前 2 天报备甲方；停水作业提前通知相关楼栋，减少对师生教学生活用水影响；施工现场做好安全围挡、警示标识，落实安全文明施工。

9. 履约与考核条款

1) 供应商应严格按照工期计划推进施工，未经甲方许可不得擅自停工；无故逾期完工，按合同约定承担违约责任；

2) 施工质量不符合规范要求，甲方有权要求限期返工，由此产生全部费用由供应商自行承担；

3) 施工过程如造成校园设施损坏，由供应商负责修复；

4. 对现场绿化等进行成品保护。若需要移栽绿化苗木，施工完成后自行恢复原状。

10. 售后与质保服务条款



- 1) 质保期限：项目质保期不少于 2 年，自项目竣工验收合格之日起计算；
- 2) 售后响应：质保期内发生故障，供应商接到报修后 2 小时内响应，4 小时内到达现场处置；一般故障当日修复，重大故障提出处置方案限时完成；
- 3) 维修服务：质保期内因设备质量、安装工艺产生渗漏、启闭失灵、计量异常等问题，供应商免费维修、免费更换配件及设备，不得收取人工、材料等任何费用；人为损坏除外；
- 4) 维保范围：包含本项目全部更换的水表阀门组成套设备及安装部位。

11. 报价说明

- 1) 本项目清单计价采用全费用综合单价，该单价为完成对应清单项目工作内容的最终包干单价，已综合包含完成该项目全部工序、满足规范及验收标准所需的人工费、材料费、施工机具使用费、税金等全部费用及所有可预见及不可预见的风险因素；
- 2) 施工期间涨价风险承包单位自行承担，报价综合考虑，结算时不再调整；
- 3) 承包单位需踏勘现场。

12. 其他

- 1) 成交承包单位在工程施工期间发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失，由成交承包单位自行负责，采购单位不负任何责任；
- 2) 原有校舍已经更换的配件无需再更换；
3. 本报告相关事宜最终解释权归采购单位所有。

五、发布公告的媒介：

本次公告在潍坊环境工程职业学院官网首页公告通告栏、潍坊环境工程职业学院南门西侧公告栏同时发布。

六、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。投标人应为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2. 投标人应具有良好的商业信誉，且具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 投标人近三年内（自招标公告发布之日起往前推算）在经营活动中无重大违法记录。
4. 具备给排水工程施工相关能力，具有类似校园或企事业单位供水改造项目实施经验。
5. 项目现场作业人员具备相应作业能力，遵守学校校园安全管理规定。
6. 本项目不接受联合体投标。

七、询价时间、询价单投递方式：

1. 询价时间：2026 年 9 月 22 日—2026 年 9 月 24 日（8:00-17:00）（北京时间，法定节假日除外），逾期报名无效。

2. 询价单投递方式：参加项目询价的单位需提交年检合格的多证合一营业执照（经营范围包含本项目询价内容）及询价报价单加盖公章的原件扫描件及联系方式一并发送电子版邮件至 fieldwolf16@163.com, 同时电话通知潍坊环境工程职业学院联系人。

八、公告期限：3 个工作日

九、询价报价单见附件，询价报价单中项目单位（填参加写询价单位名称并盖章）、全费用综合单价、总价、合计总价（不能高于项目预算价）、报价人、联系电话等空白内容均需手写，不能空缺。

十、提交询价单截止时间：2026 年 9 月 24 日 17 时 00 分

十一、其他：

1. 报价单位资料必须真实，严禁借资质参加报价。

2. 招标方保留对本次招标活动的最终解释权。

十二、采购人：潍坊环境工程职业学院

地址：山东省潍坊市昌邑市院校中街 217 号

联系人：张老师

联系电话：15253616245



采购询价单

供货单位（章）：

时间： 年 月 日

序号	货物名称	规格	单位	数量	全费用综合单价（元）	总价（元）
1	旋翼式水表	DN125	块	6		
2	暗杆法兰铸铁闸阀	DN125	个	5		
3	软连接	DN125	个	5		
4	消音止回阀	DN125	个	5		
5	旋翼式水表	DN80	块	7		
6	暗杆法兰铸铁闸阀	DN80	个	7		
7	软连接	DN80	个	7		
8	消音止回阀	DN80	个	7		
9	旋翼式水表	DN100	块	3		
10	暗杆法兰铸铁闸阀	DN100	个	3		
11	软连接	DN100	个	3		
12	消音止回阀	DN100	个	3		
13	PE 管*1.6MPa	DN125	m	6		
14	PE 管*1.6MPa	DN100	m	3		
15	PE 管*1.6MPa	DN80	m	7		
16	PE 法兰 1.6MPa	DN125	副	5		
17	PE 法兰 1.6MPa	DN100	副	2		
18	PE 法兰 1.6MPa	DN80	副	5		

19	井拆除及恢复，根据原有井恢复	型号综合考虑	处	1		
20	4cm 细粒径沥青路面破除及恢复	/	m ²	2		
合计总价						

注：1. 本项目清单计价采用全费用综合单价，该单价为完成对应清单项目工作内容的最终包干单价，已综合包含完成该项目全部工序、满足规范及验收标准所需的人工费、材料费、施工机具使用费、税金、拆除等全部费用及所有可预见及不可预见的风险因素；

2. 施工期间涨价风险承包单位自行承担，报价综合考虑，结算时不再调整；

3. 拆除后的旧阀门等附件需要回收，报给采购方；

4. 合计总价报价不能超过预算值。

报价人：_____ 联系电话：_____

采购人：_____, _____, _____

潍坊环境工程职业学院